

BIONERGY, a.s. - účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

Zariadenie - prevádzka	Rok 2019 %	Rok 2020 %	Rok 2021 %
Kogeneračná jednotka č. 1 prevádzka KPaEH pri ČOV Petržalka	79,99	80,68	84,63
Kogeneračná jednotka č. 2 prevádzka KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa	79,66	80,02	85,39
Kogeneračná jednotka č. 3 prevádzka KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa	79,49	80,15	85,41
Kogeneračná jednotka č. 4 prevádzka KPaEH pri ČOV Petržalka	81,06	80,51	86,06
Kogeneračná jednotka č. 5 prevádzka KPaEH pri ÚČOV Vrakuňa	77,50	77,79	81,89
Kogeneračná jednotka č. 6 prevádzka KPaEH pri ČOV DNV	81,25	79,71	85,18
Kogeneračná jednotka č. 7 prevádzka KPaEH pri ČOV Senica	78,24	80,52	85,71