

## BIONERGY, a.s. - účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

Zariadenie	Rok zverejnenia: 2019 %	2020 %	2021 %	2022 %
Kogeneračná jednotka č. 1	79,99	80,68	84,63	85,58
Kogeneračná jednotka č. 2	79,66	80,02	85,39	85,66
Kogeneračná jednotka č. 3	79,49	80,15	85,41	85,57
Kogeneračná jednotka č. 4	81,06	80,51	86,06	85,72
Kogeneračná jednotka č. 5	77,50	77,79	81,89	81,90
Kogeneračná jednotka č. 6	81,25	79,71	85,18	85,09
Kogeneračná jednotka č. 7	78,24	80,52	85,71	85,61